

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE alle prescrizione della Norma CEI 0-21

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
(Art.46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)

Io sottoscritto Bernhard Scheu nato a 30.05.1955 e residente a Sulzdorfer Str. 46, 74523 Schwäbisch Hall

In qualità di legale rappresentante del

**ZIEHL industrie-elektronik GmbH + Co KG**

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

### DICHIARA

che il dispositivo

Tipologia Apparecchiature cui si riferisce la Dichiarazione:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Costruttore:          | ZIEHL industrie-elektronik GmbH + Co KG<br>Daimlerstrasse 13<br>74523 Schwäbisch Hall<br>Germania |
| Tipo Apparecchiatura: | Protezione Di Interfaccia   |
| Modello:              | SPI1021   |
| Versione Firmware:    | 0-0   |
| Numero Di Fasi:       | Trifase + monofase  |
| Potenza Nominale:     | non applicabile*  |

**NOTA:** Per impianti con squilibrio di potenza superiore a 6 kW, lo squilibrio di potenza deve essere controllato separatamente.

Il modulo SPI1021 estemo assicura solo la tolleranza singola del guasto, se vengono utilizzati due moduli SPI1021 collegato in serie. Un singolo modulo SPI1021 non ha assicurato la tolleranza singola dell'anomalia.

\*Nota: Il dispositivo può essere impiegato esclusivamente in impianti collegati alla rete di distribuzione in Bassa Tensione.

### Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi fascicoli di prova.

**Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH**  
Accreditamento a DAkkS, D-PL-12024-03-03, Rif. DIN EN ISO/IEC 17025

Esaminato il certificato ISO 9001:2015 del costruttore n°FS 529448/4542D, emesso del British Standards Institute (BSI).  
Esaminati i Fascicoli Prove n°12TH0488-CEI 0-21\_5, data di emissione 2019-10-24, emessi dal laboratorio Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH. Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21:2019-04.

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT (Basse Tensione) delle imprese distributrici di energia elettrica.

Schwäbisch Hall, 28. febbraio 2020

ZIEHL industrie-elektronik GmbH + Co KG



i.V. Bernhard Scheu, Quality Management Representative

Informativa ai sensi dell'art.13 D. Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.



Urkundenrolle UR 1381 / 2020

Notar Klaus Fuchs \* Am Spitalbach 20 \* 74523 Schwäbisch Hall  
Tel. +49 791 856599-0 \* Fax +49 791 856599-50

UZ 778/2020

## Notarielle Beglaubigung

Vorstehende, vor mir anerkannte Unterschrift von

Herrn Bernhard Anton Scheu,  
geboren am 30.05.1955,  
geschäftsansässig in 74523 Schwäbisch Hall, Daimlerstraße 13,  
- ausgewiesen durch Personalausweis -

beglaubige ich hiermit öffentlich.

Die vorstehend unterschriebene Anmeldung/Erklärung habe ich nach § 378 Abs. 3 Satz 1 FamFG / § 15 Abs. 3 Satz 1 GBO auf Eintragungsfähigkeit geprüft.

Schwäbisch Hall, den 28.02.2020

(Erz)  
Notarvertreter  
handelnd als amtlich bestellter Vertreter für Notar Klaus Fuchs

